



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



PARECER 024/2017/DCSHT/DVS/SESPA

PARECER TÉCNICO

A Secretaria de Estado de Saúde Pública, através da Divisão de Controle Sanitário da Habitação e do Trabalho, do Departamento de Vigilância Sanitária, após análise do processo sob protocolo nº215570/2017, referente ao **Projeto Básico de Arquitetura** do Hospital Municipal de Novo Progresso, sito á Rua Juscelino Kubstchek, nº98, bairro Rui Pires de Lima, município de Novo Progresso, de acordo com as RDC N°50/ANVISA/2002, RDC N°306/ANVISA/2004, RDC nº51/ANVISA/2010, NBR's nº 6.492/1994 e nº 9.050/2015, e outras normas técnicas, verificou a existência dos seguintes ambientes relacionados abaixo:

- BLOCO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA/ADMINISTRAÇÃO E AMBULATÓRIO:

- Sala de espera/recepção, consultório de triagem, sala de ultrassonografia com Wc, consultório médico, sala de serviço social, sala de inalação, sala de gesso/redução de fratura, DML, sala de curativo/suturas, sala da direção com arquivo e Wc, sala de coordenação de enfermagem, Wc masculino, Wc feminino, sala de administração, sala de reidratação, sala de utilidades, sala de observação pediátrica com 02 leitos e Wc, sala observação adulto masculino com 02 leitos e Wc, sala de observação adulto feminino com 02 leitos e WC, posto de enfermagem/serviço, sala de estabilização com 02 leitos e posto de enfermagem e hall de higienização.

BLOCO DE DIAGNÓSTICO – LABORATÓRIO- AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E RADIOLOGIA:

- Sala de raios-x, sala de revelação, sala recepção da agência transfusional, sala de armazenamento de insumos, sala de fluxo laminar, sala de lavagem de materiais, sala de esterilização de materiais, sala de parasitologia suja, sala de parasitologia limpa, sala de hematologia/microbiologia, sala de classificação de amostras, sala de bacteriologia, sala de ECG, sala de interpretação de laudos, DML, sala de utilidades, boxe de coleta nº1, boxe de coleta nº2 com leito e WC.

BLOCO DE CENTRO CIRÚRGICO:

- Sala de equipamento, sala de utilidades, DML, vestiário de barreira masculino, vestiário de barreira feminino, posto de enfermagem, sala de serviço, rouparia, sala de cirurgia, sala de parto cirúrgico, área de escovação, área de higienização, sala de RPA com 03 leitos.



BLOCO DE SERVIÇOS DE APOIO:

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA:

- Área de recepção/higienização de produtos, sala de despensa, área de montagem de carrinhos, salão de preparo/cozimento de alimentos, sala da nutricionista, Wc, DML, área de lavagem de carros, área de lavagem de louças e panelas, refeitório, vestiário de barreira da área suja.

LAVANDERIA:

- Vestiário de barreira da área limpa, DML da área limpa, sala de processamento de rouparia, sala de armazenamento/distribuição de roupa limpa, vestiário de barreira da área suja, DML da área suja e hall de recepção de roupa suja.

CME:

-Vestiário de barreira da área limpa, DML da área limpa, sala de armazenamento/distribuição de material esterilizado, hall de distribuição de material esterilizado, vestiário de barreira da área suja, DML da área suja, hall de recepção de material suja e sala de lavagem/descontaminação de material.

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NECROTÉRIO:

- Área de recepção/expedição da CAF, armazenamento da CAF e necrotério.

BLOCO DE INTERNAÇÃO:

- Quarto de plantão médico com Wc, 02 enfermarias de clínica cirúrgica com 04 leitos e Wc, 02 enfermarias de clínica cirúrgica com 02 leitos e Wc, posto de enfermagem/serviços, 03 enfermarias pediátrica com 02 leitos e Wc, brinquedoteca, quarto de isolamento com antecâmara e Wc, enfermaria obstétrica com 03 leitos e Wc, 02 enfermarias de clínica médica com 04 leitos e Wc, sala de admissão de parturiente com Wc, 03 quartos PPP's com Wc's, sala de curativo e posto de enfermagem/serviços.

SETORES DE APOIO LOGÍSTICO:

-Vestiário masculino, vestiário feminino, almoxarifado de materiais, sala de recepção/expedição de materiais, área de acesso de veículos de serviço, área de acesso de pessoal, posto policial, guarita nº1, guarita nº2, subestação, central de gases medicinais, sala do grupo gerador, estacionamento de veículos e área de carga e descarga de mercadorias.

OUTROS SETORES DE APOIO LOGÍSTICO:

CENTRAL DE RESÍDUOS:

-Depósito de resíduos infectantes, depósito de resíduos comum, depósito de resíduos tipo A/E, depósito de resíduos tipo D e área de lavagem de carros de transporte de resíduos.



1- PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA:

O **Projeto Básico de Arquitetura** do Hospital Municipal de Novo Progresso, sito á Rua Juscelino Kubstchek, nº98, bairro Rui Pires de Lima, município de Novo Progresso, foi desenvolvido pela arquiteta Glenda de Freitas Machado CAU Nacional Nº A87489-2.

2- FUNCIONALIDADE DA EDIFICAÇÃO:

O fluxo de funcionalidade apresentado no Projeto Básico de Arquitetura do Hospital Municipal de Novo Progresso, sito á Rua Juscelino Kubstchek, nº98, bairro Rui Pires de Lima, município de Novo Progresso, esta adequado para a finalidade a que se propõe.


3-DIMENSIONAMENTO DOS AMBIENTES:

As áreas dos ambientes constantes no **Projeto Básico de Arquitetura** do Hospital Municipal de Novo Progresso, sito á Rua Juscelino Kubstchek, nº98, bairro Rui Pires de Lima, município de Novo Progresso, estão bem dimensionadas estando de acordo com as RDC nº 50/ANVISA/2002, RDC nº51/ANVISA/2010, RDC nº306/ANVISA/2004, NBR's nº 6.492/1994 e nº 9.050/2015 e outras normas técnicas específicas.

4-CONCLUSÃO:

O **Projeto Básico de Arquitetura** do Hospital Municipal de Novo Progresso, sito á Rua Juscelino Kubstchek, nº98, bairro Rui Pires de Lima, município de Novo Progresso, tem **PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL** do Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde Pública, com relação aos padrões mínimos de infraestrutura estabelecidos pelas normas Técnicas supracitadas.

Belém, 29 de maio de 2017.


João Paulo Guimarães Martins
Chefe da DCSHT/ DVS/SESPA

João Paulo G. Martins
Chefe da DCSHT/DVS/SESPA
Matr. 05141-1

Visto:


Thelma de Oliveira Araújo
Diretora do DVS/SESPA