



P34=P35

B34-35

P9=P10

B9-10

P1=P2

B1-2

P3=P4

B3-4

P5=P6

B5-6

P7=P8

B7-8

Observações importantes:

1. O FNDE disponibiliza as fundações do projeto através do cálculo de tórcos sobre estacas. A taxa de resistência do solo utilizada no cálculo é de 2kg/cm², considerando o solo homogêneo. As estacas possuem 0,5 m de comprimento, atendendo a essa resistência. Cada a taxa de resistência do solo do terreno onde será executadas a obra seja inferior a esta, as fundações deverão ser realizadas pelo proprietário e a respectiva ART deverá ser emitida. Para o recálculo das fundações, disponibilizamos, nos envelopes eletrônicos abaixo, as cargas nas fundações.
2. Estes projetos estão disponíveis no site do FNDE.
3. A profundidade das estacas foi calculada utilizando-se o Método Aoki-Vesivo para estacas.
4. Recomendamos que seja realizada a sondagem do terreno pelo método SPT para determinação da resistência do solo e análise do perfil geológico.

Volume de concreto (C-25) = 7.14 m³