

Legenda de condutos - Pavimento
Elétrica
Telefonia
Mídia
Piso

Legenda - Pavimento
Luminária LED 200W
Quadro de distribuição

NOTAS

Cabo não isolado é #1,5mm²;
Eletroduto não isolado é Ø32";
Em tubulações embutidas na laje poderá ser utilizado eletroduto de PEAD pesado ou pvc rígido;
Códigos de cores da fiação:
Fase: preta, vermelha e marrom;
Neutro: azul-claro;
Retorno: branco;
Proteção: verde-amarela ou verde.
Os disjuntores deverão ter a seguinte capacidade de interrupção simétrica mínima, conforme NBR Nbr 60898:
-No padrão de entrada - 10KA - Curva tipo C;
-No quadro de distribuição geral - 10KA - Curva tipo C;
-Circuitos terminais dos quadros internos - 3KA - Curva tipo B;
-Circuitos terminais de misteriais - 3KA - Curva tipo C;
Todas as tomadas deverão ter condutor de proteção e seguir o padrão brasileiro;
Todas as luminárias deverão ser aterradas;
Durante a execução respeitar fielmente a NBR 5410 e NBR 13534 da ABNT;
Todos os condutores fase e neutro instalados em eletroduto subterrâneo deverão ser unipolar com isolação 1KV (is dirão-se o uso de condutores isolados (450/750V) em eletroduto enterrado se, no trecho enterrado, não houver nenhuma caixa de passagem e/ou derivação enterrada e for garantida a estanqueidade do eletroduto.;
Utilizar relatores de alto fator de potência.
Todas as conexões em eletrodutos devem ter no mínimo cinco fios de rosca perfeitamente instalados.
Ao lado dos quadros de distribuição de energia elétrica deverão ser instalados outros quadros de distribuição sem barramento, com trilho DIN para a instalação os interruptores diferenciais-residuais conforme diagramas unifilares.

PROJETO ELÉTRICO

ASSUNTO: PLANTA BAIXA - ELÉTRICO			RESPONSÁVEL TÉCNICO: Arnaldo Morbeck Júnior, Engenheiro Civil, CREA - Nº 060.842
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Novo Progresso			
MUNICÍPIO – UF: Novo Progresso - PA	DESENHO:		
LOCAL: Rua: Rua dos Ramalhetes, Bairro: Rui Pina de Lima			
ÁREA AMPLIADA:	FOLHA: 01/02	ESCALA: Indicadas	DATA: Abril/2023



Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Iluminação (W)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
1	ILUMINAÇÃO	F+N	B1	127 V	12	2640	2400	R	2400			1.00	1.02	14.3	14.0	4	24.0	3	20	2.35	3.49	
TOTAL					12	2640	2400	R+S	2400	0	0											OK

QD1



NOTAS

Cabo não cotado é #1,5mm².
Eletroduto não cotado é Ø3/4";
Em tubulações embutidas no laje poderá ser utilizado eletroduto de PEAD pesado ou pvc rígido;
Códigos de cores da fiação:
Fase: preto, vermelho e marrom;
Neutro: azul-claro;
Retorno: branco;
Proteção: verde-amarelo ou verde.
Os disjuntores deverão ter a seguinte capacidade de interrupção simétrica mínima, conforme NBR NM 60898:
-No padrão de entrada - 10KA - Curva tipo C;
-No quadro de distribuição geral - 10KA - Curva tipo C;
-Circuitos terminais nos quadros internos - 5KA - Curva tipo B;
-Circuitos terminais de motores - 5KA - Curva tipo C.
Todas as tomadas deverão ter condutor de proteção e seguir o padrão brasileiro;
Todas as luminárias deverão ser aterradas;
Durante a execução instalar conforme a NBR 5410 e NBR 13534 da ABNT;
Todos os condutores fase e neutro instalados em eletroduto subterrâneo deverão ser unipolar com isolação 1KV (s-cobre-se o uso de condutores isolados (450/750V) em eletroduto enterrado ou, no trecho enterrado, não houver nenhuma caixa de passagem e/ou derivação enterrada e for garantida a estanqueidade do eletroduto.;
Utilizar materiais de alto fator de potência.;
Todas as conexões em eletrodutos deverão ter no mínimo cinco fios de rosca perfeita-mente vinculados;
Acabado dos quadros de distribuição de energia elétrica deverão ser instalados outros quadros de distribuição sem barramento, com o intuito DR para a instalação de interruptores diferenciais residuais conforme diagramas unifilares.

PROJETO ELÉTRICO

ASSUNTO: PLANTA BAIXA - LAYOUT		RESPONSÁVEL TÉCNICO: Arnaldo Morbeck Júnior	
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Novo Progresso			
MUNICÍPIO – UF: Novo Progresso – PA	DESENHO:		
LOCAL: Rua: Rua dos Palmeiras, Bairro: Rua Rios de Lima			
ÁREA AMPLIAÇÃO:	FOLHA: 02/02	ESCALA: Indicadas	DATA: Abril/2023