



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ

## MEMORIAL DE SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO

## 1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO.

1.1	Protocolo de Serviço:		
1.2	Razão Social: <b>HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO</b>	CNPJ: <b>11.287.726/0001-73</b>	
1.3	Nome Fantasia: <b>HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO</b>		
1.4	Atividade comercial: <b>Atividades de Atendimento Hospitalar, pronto-socorro e unidade para atendimento a urgências</b>		
1.5	Endereço: <b>RUA JUCELINO KUBISCHEK</b>	Bairro: <b>RUI PIRES DE LIMA</b>	Nº: <b>98</b>
	Complemento: <b>HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO</b>	Município: <b>NOVO PROGRESSO - PARÁ</b>	
1.6	E-mail:	Fone:	Cel:
1.7	Estabelecimento em funcionamento (em atividade operacional)? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não → Data Estimada para entrar em funcionamento:		

## 2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL PELO USO.

2.1	Nome Completo: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO - PA</b>	RG:
2.2	E-mail:	Fone: Cel:

## 3. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

3.1	Nome Completo: <b>ROBERTO TONELLI JUNIOR</b>	Nº Conselho Profissional: <b>121506816-6</b>
3.3	E-mail: <b>tonelliengenharia1@gmail.com</b>	Fone: Cel: <b>(65) 98158-0908</b>

## 4. TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO (TRRF)

4.1	Critério adotado para determinação do TRRF:	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Tabela de Tempo Requerido de Resistência ao Fogo - TRRF
	<input type="checkbox"/>	Método do Tempo Equivalente (teq) (Apresentar Memorial Próprio)
	<input type="checkbox"/>	Outro Método (Apresentar Memorial Próprio):
4.2	TRRF dos Elementos Estruturais e de Compartimentação:	
	Elemento Estrutural e/ou de Compartimentação	TRRF(min)
	• Estruturas principais (pilares, contraventamentos, vigas...), essências à estabilidade da edificação	<b>120</b>
	• Vigas secundárias, NÃO essenciais à estabilidade da edificação	<b>120</b>
	• Compartimentação p/ sistemas de escadas e elevadores de segurança	<b>x</b>
	• Elementos de compartimentação (externa e interna), selagens de shaft	<b>x</b>
	• Vedações usadas como isolamento de risco	<b>x</b>
	• Paredes divisórias nas unidades autônomas	<b>120</b>
• Portas de acesso às unidades autônomas	<b>90</b>	

## 5. ISENÇÕES OU REDUÇÕES DE TRRF

5.1	Foi adotada alguma condição de redução ou isenção de TRRF na edificação?	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Não foi adotada nenhuma condição para redução ou isenção de TRRF na edificação;
	<input type="checkbox"/>	Sim, foi adotada condição de redução do TRRF (detalhar abaixo);
	<input type="checkbox"/>	Sim, foi adotada condição de isenção de TRRF (detalhar abaixo);

5.2	Detalhar a(s) Condição(ões) de Isenção ou Redução de TRRF utilizada na edificação:
-----	--

Proprietário / Responsável pelo uso

Autor do Projeto

Examinador CBMPA



## MEMORIAL DE SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO (CONTINUAÇÃO)

Protocolo:	OUTRAS OBSERVAÇÕES PERTINENTES A SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DAS ESTRUTURAS		
<b>TERMO DE RESPONSABILIDADE</b>			
Responsabilizamo-nos, sob as penas da Lei, que as informações constantes neste documento, estão em conformidade com as Legislações e Normas Técnicas vigentes, para proteção da referida edificação em sua totalidade.			
			Data: 29/11/2023
_____ Assinatura do Proprietário e/ou Responsável pelo Uso		_____ Assinatura do Responsável Técnico	
<b>CARIMBO CBMPA (ÁREA EXCLUSIVA DO CBMPA)</b>		<b>OBSERVAÇÕES DO EXAMINADOR (ÁREA EXCLUSIVA DO CBMPA)</b>	
		_____ Assinatura do Examinador do CBMPA	
<b>OBS.:</b> O presente documento é obtido no site <a href="http://www.bombeiros.pa.gov.br">www.bombeiros.pa.gov.br</a> no link <i>AtividadesTécnicas</i> e deverá ser preenchido <b>completamente</b> e entregue <b>02 (duas) vias</b> devidamente assinadas.			



Diretoria de Serviços Técnicos - DST  
 Av. Almirante Barroso, 5278. Fone: (091) 3277-7350  
 CEP: 66.645-250. Belém-PA  
 E-mail: [dst@bombeiros.pa.gov.br](mailto:dst@bombeiros.pa.gov.br)